



# DVGW-Qualitätszertifikat

## DVGW quality certificate

**QG-1402BT0356**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	A. O. Smith Water Products Company B.V. De Run 5305, NL-5500 AB Veldhoven
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	A. O. Smith Water Products Company B.V. De Run 5305, NL-5500 AB Veldhoven
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Trinkwassererwärmer: Gas-Vorratswasserheizer (1402)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Gas-Vorratswasserheizer
<b>Modell</b> <i>model</i>	TWI...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B 08/06/1066 vom 18.06.2008 (DBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 112 (01.01.1995)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	18.06.2011 / 08-0357-GQE

27.08.2008 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)  
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der  
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik  
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and  
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH  
Josef-Wimmer-Straße 1-3  
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 85-888  
Telefax: +49 228 91 85-993  
eMail: info@dvw-cert.com

<b>Produkt-ID-Nr.</b> <i>prod. ident. no</i>	<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>
CE-0063BO5142	TWI 35-130	Nenninhalt: 129 l Nennwärmebelastung (Hi): 34 kW
CE-0063BO5142	TWI 45-190	Nenninhalt: 189 l Nennwärmebelastung (Hi): 45 kW

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Abgasabführung bei Geräteart C33 und C53 nur über Dach oder unbewohnten Dachraum